

СОГЛАСОВАНО

Председатель Пензенской областной организации
Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

В.Н. Тимошкин

«10 января 2016 г.

«10 января 2016 г.

2016 год

«10 января 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ОАО
«Пензенское объединение автовокзалов»

С.В. Буйлов

«13 января 2016 г.

«13 января 2016 г.

2016 год

«13 января 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ № 5.



Полное наименование: Никольский автовокзал

Адрес: 442680, Пензенская область, г. Никольск,
ул. Калинина, 6

Этажность здания: 1 этаж

Телефон: (84165) 4-12-79

					
	Для людей с нарушениями зрения	Для людей на креслах- колясках	Для людей с умственными нарушениями	Для людей с нарушениями опорно- двигательного аппаратса	Для людей с нарушениями слуха
Общая доступность					
Доступность прилегающей территории					
Доступность входных групп					
Доступность путей движения внутри здания					
Доступность санитарно- гигиенических помещений					
Доступность зоны целевого назначения					
Доступность системы информации на объекте					

Оценка состояния доступности:



- объект полностью доступен



- объект частично доступен



- объект условно доступен



- объект не доступен

Указанные критерии оценки состояния доступности регламентированы приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» и оформлены согласно данным сайта (портала) «Карта доступности субъекта Российской Федерации».

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН.

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ.

- На автостоянке перед зданием вокзала предусмотрены парковочные места, специальный дорожный знак «Парковка для инвалидов» отсутствует. Расстояние от парковки до входа в вокзал – 20 м.
- Покрытие привокзальной площади щебеноочное, земляное. В местах бордюров имеются съезды. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей отсутствуют.
- По кромке перрона бордюр не предусмотрен.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ.

Количество входных групп – 2. На входных группах установлены доводчики, обеспечивающие легкое открытие и плавное закрытие дверей. Дублирование наименования помещения рельефными знаками – отсутствует.

При входе в здание вокзала установлены лестница и пандус. Размер входной площадки перед дверью – 1,5 x 2 м.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

Внутри здания предусмотрена зона ожидания площадью 87,5 кв.м. На путях движения имеется пространство для разворота на 90, 180 градусов.

Предусмотрены пути эвакуации из здания вокзала.

Тактильные направляющие полосы внутри здания вокзала отсутствуют.

Наличие лестниц и пандусов внутри здания не предусмотрено конструкцией.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Количество кабин туалета – 1. Кабина туалета расположена в здании вокзала. Размеры кабинны - 1 x 1,5 м.

Кабина не оборудованы тревожной сигнализацией для связи с персоналом, тактильные средства отсутствуют. Наличие поручней и опор для спины унитаза не предусмотрено конструкцией.

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ.

Имеется 1 касса (высота прилавка от уровня пола – 1,2 м). Расстояние от касс до выхода из здания составляет 3 м.

Камеры хранения отсутствуют.

Комнаты отдыха (гостиница) для пассажиров отсутствуют.

В здании вокзала имеются торговый автомат для питания, кофейный автомат.

Организована продажа электронных билетов через Интернет.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.

На вокзале используются комплексные системы информации:

- Визуальные – информационные стенды и объявления;
- Звуковые – громкоговорящая связь;
- Тактильные системы информации на вокзале отсутствуют. Информационная мнемосхема для инвалидов по зрению отсутствует.

Предусмотрена возможность получения информации о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), предупреждений об опасности в экстремальных ситуациях.