

СОГЛАСОВАНО

Председатель Пензенской областной организации
Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

В.Н. Тимошкин

«_____» 2016 год

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ОАО
«Пензенское объединение автовокзалов»

С.В. Буйлов

«_____» 2016 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ № 1.



Полное наименование: Пензенский автовокзал

Адрес: 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 1

Этажность здания: 2 этажа

Телефон: (8412) 94-57-59

	 Для людей с нарушениями зрения	 Для людей на креслах-колясках	 Для людей с умственными нарушениями	 Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	 Для людей с нарушениями слуха
Общая доступность					
Доступность прилегающей территории					
Доступность входных групп					
Доступность путей движения внутри здания					
Доступность санитарно-гигиенических помещений					
Доступность зоны целевого назначения					
Доступность системы информации на объекте					

Оценка состояния доступности:



- объект полностью доступен



- объект частично доступен



- объект условно доступен



- объект не доступен

Указанные критерии оценки состояния доступности регламентированы приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» и оформлены согласно данным сайта (портала) «Карта доступности субъекта Российской Федерации».

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН.

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ.

- Расстояние от здания вокзала до остановки общественного транспорта составляет 70 м. От проезжей части до здания вокзала предусмотрены пути пешеходного движения.

- На автостоянке перед зданием вокзала предусмотрены парковочные места для инвалидов, имеется специальный дорожный знак «Парковка для инвалидов». Расстояние от парковки до входа в вокзал – 50 м.

- Покрытие привокзальной площади асфальтовое. В местах бордюров имеются съезды. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей отсутствуют.

- По кромке перрона установлен бордюр. На платформах имеются визуальные информационные указатели.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ.

Количество входных групп – 3. На входных группах установлены доводчики, обеспечивающие легкое открытие и плавное закрытие дверей. Ширина входной группы – 3 м.

Дублирование наименования помещения рельефными знаками – отсутствует.

Лестница и пандус при входе не предусмотрены конструкцией вокзала.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

Внутри здания предусмотрена зона ожидания площадью 685 кв.м. на первом этаже и 494 кв.м. на втором этаже.

Ширина коридоров в здании вокзала - не менее 2 м. На путях движения имеется пространство для разворота на 90, 180 градусов.

Для доступа на второй этаж вокзала предусмотрена лестница, пассажирские лифты (подъемники) отсутствуют.

Имеются запасные выходы, предусмотрены пути эвакуации из здания вокзала.

Тактильные направляющие полосы внутри здания отсутствуют.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

На цокольном этаже здания имеются 15 кабин туалета (5 мужских и 10 женских). Размеры кабин: 0,8 x 1,2 м – мужские кабины, 0,8 x 1,05 м – женские кабины.

Кабины не оборудованы тревожной сигнализацией для связи с персоналом, тактильные средства отсутствуют. Наличие поручней и опор для спины унитаза не предусмотрено конструкцией.

Имеется душевая комната.

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ.

Имеется 10 касс (высота прилавка от уровня пола – 1,15 м). Расстояние от касс до выхода из здания составляет 15-20 м.

Имеются камеры хранения, багаж в камеры хранения укладывает сотрудник вокзала.

Комнаты отдыха (гостиница) для пассажиров отсутствуют.

На первом и втором этажах имеются коммерческие помещения различной направленности, в том числе точки общественного питания.

Организована продажа электронных билетов через Интернет.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.

На вокзале используются комплексные системы информации:

- Визуальные – информационные стенды и объявления, расположенные в зале ожидания, на кассах, на фасаде при входе в вокзал;

- Звуковые – диспетчерская и громкоговорящая связь;

- Тактильные системы информации на вокзале отсутствуют. Информационная мнемосхема для инвалидов по зрению отсутствует.

Предусмотрена возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях.